कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

फायर ब्रिगेड, माता मंदिर लिंक रोड क्र.–3

दूरभाष: 0755–2701221

(नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के पार्ट–4 एवं नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत)

भोपाल, दिनांक 02/03/26

पंजीयन क्रमांक .....

:: फायर अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मिसरोद, भोपाल (म.प्र.) स्थित स्कूल भवन में लगे अग्निशमन उपरकण निरीक्षण के समय उपयुक्त पाये गये। अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिये निम्नलिखित सुझावों के पालन की अपेक्षा करता है:–

1. स्कूल भवन में लगे फायर उपकरणों को चलाने का ज्ञान अपने स्टाफ को दें।
2. आगम तथा निर्गम स्थानों को लाल रंग से ऐरो बनाकर चिन्हित किया जावे।
3. फायर एस्टिग्यूशर की वैधता समाप्त होने पर उनको तत्काल रिफलिंग करायें।
4. अग्शिमन विभाग के दूरभाष क्रमांक 101, 2542222 को सदृश्य स्थानों पर अंकित कराया जावे।
5. स्कूल भवन में लगे इलेक्ट्रिक वायरों को खुला न छोड़े एवं वायरों की अच्छी प्रकार टेपिंग की जावे।

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र प्रभारी फायर स्टेशन, माता मंदिर के द्वारा दिनांक 02.03.2026 को किये गये निरीक्षण के आधार पर प्रदान किया गया है। यह प्रमाण–पत्र दिनांक 02.03.2026 से 02.03.2027 तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त शर्तों का पालन नही करने पर यह प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा। प्रमाण–पत्र की वैधता समाप्त होने पर इसका नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

PRINCIPAL
International Public School
BHOPAL

फायर ऑफिसर
नगर निगम, भोपाल
फायर ऑफिसर
नगर निगम, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner